

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

MLTB-2796-2018- rozdział IA



dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016
Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.

Notified body NB 2189

Zlecniodawca: **PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
Dariusz Malec**
ul. Królowej Jadwigi 13 E, 78-200 Białogard

Wyrób: okna i drzwi balkonowe; kształtowniki główne: drewno sosnowe
System:
SKANDINOVA 68
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2796-2018



Metody badawcze:

Izolacyjność akustyczna
PN-EN 14351-1+A2 załącznik B

Normy Klasyfikacyjne:	
Typ wyrobu (B x H mm)	okna i drzwi balkonowe
	IGU 30(-1; -3) dB okna jednoramowe o powierzchni [m²] do ≤ 2.7 33(-1; -4) dB od 2.7 do ≤ 3.6 32(-1; -4) dB od 3.6 do ≤ 4.6 31(-1; -4) dB powyżej 4.6 30(-1; -4) dB Rw(C;Ctr)dB
Uwagi: obliczenia dla szyby zespolonej o budowie 4/16/4 mm (szkło/ramka/szkło).	

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

- 1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał *Kier. Laboratorium Mścichowski Adam*
2) wykonawcy badań *specjalista ds. obliczeń Bożydaj Marek*

20-04-2018, Wałbrzych

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z **PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP)** producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189